


	100 opis_stavka_stolarija		100 opis_stavka_pvc
	100 opis_stavka_bravarija		100 opis_stavka_pozarna
	100 opis_stavka_aluminij		100 opis_stavka_pozarna_aluminij


LEGENDA:

DETALJ MONTIRANJA MLAZNICA


SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA SU K80; 68°C



SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA K80; 68°C




DVOSTRUKA SPRINKLER MLAZNICA UNUTAR SPUŠTENOG STROPA K80; 68°C




DN100
DN40
DN32
DN25

SV - sprinkler vertikalna mokre mreže

DETALJ KONZOLIRANJA



DETALJ KONTROLORA PROTOKA



Priključak za ispranje cjevovoda

NAPOMENA:

CIEVOVODI DO PROMJERA 1 1/2" MOGU BITI KONZOLIRANI NA NENOSIVU GRAĐEVINSKU KONSTRUKCIJU (LIM OD KROVA, ...)
CIEVOVODI PROMJERA 2" SVAKA TREĆA KONZOLA TREBA BITI KONZOLIRANA NA NOSIVU GRAĐEVINSKU KONSTRUKCIJU
CIEVOVODI PROMJERA VEĆEG OD 2" SVAKA KONZOLA TREBA BITI KONZOLIRANA NA NOSIVU GRAĐEVINSKU KONSTRUKCIJU
SPRINKLER MLAZNICE MONTIRATI NA MAX h=0,35 cm OD STROPA
-KOD KONTROLORA PROTOKA I ČEPOVA ZA ISPUST VODE U SPUŠTENOM STROPU PREDVIDJETI REVIZIJU ZA ODRŽAVANJE DIM 60x60 cm



ALING d.o.o.
Folnegrijeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 3002 444, +385 1 3002 666
fax: +385 1 3002 555
e-mail: aling@aling.hr URL: www.aling.hr

INVESTITOR: FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI
Lepuškova 6
10 000 Zagreb
OIB:42061107444

GLAVNI PROJEKTANT: MLADEN JOŠIĆ, dipl.ing.arh.

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA I CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA POLITIČKIH ZNANOSTI

PROJEKTANT: MISLAV RAMLJAK, mag.ing.mech.

PROJEKT: STROJARSKI PROJEKT

FAZA: GLAVNI PROJEKAT

SADRŽAJ: SPRINKLER INSTALACIJA TLOCRT 2. KAT

SURADNIK:

BR. PROJEKTA:

DATUM:

ZOP:

MAPA:

MJERO:

NACRT BR:

2737-21

12/21

17/21-15

III/2

1:100

06